

Departament Rozwoju Miasta – Biuro Geodezji i Katastru  
Zespół Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu  
65- 057 Zielona Góra ul. Podgórna 22  
tel. (068) 45-64-707 fax (068) 45-64-755

## OPINIA DR-GE.6630.133.2012.CM

opiniowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

<b>Przedmiot uzgodnienia</b>	sieć energetyczna nn
<b>Lokalizacja obiektu:</b>	Zielona Góra ul. Aleja Niepodległości 3
<b>Działki:</b>	198
<b>Zleceniodawca:</b>	ABK-Projekt 65-072 Zielona Góra Kazimierza Lisowskiego 2/4
<b>Inwestor:</b>	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego 65-048 Zielona Góra Aleja Niepodległości 3/5
<b>Data wpływu:</b>	2012/05/09

Zespół koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu.

### USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ

Uzgodniono z uwagami

### UWAGI I ZALECENIA

Uzgodniony obiekt budowlany należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 207, t.j).

Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez KUPS.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 20 maja 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Integralną częścią kartograficzną niniejszego protokołu są plansze opatrzone klauzulą uzgodnienia.

**Departament Rozwoju Miasta – Biuro Geodezji i Katastru**  
**Zespół Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu**  
 ul. Podgórna 22, 65-057 Zielona Góra  
 Tel. 45-64-707

**UWAGI ZESPOŁU KUPS DO OPINII NR DR-  
 GE.6630.133.2012.CM**  
 z dnia 23/05/2012

**Przedmiot uzgodnienia:** sieć energetyczna nn

<b>Lp.</b>	<b>Branża</b>	<b>Uwagi</b>
1	Urząd Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta - Biuro Gospodarowania Mieniem ul. Podgórna 22 Zielona Góra	Nie dotyczy
2	Urząd Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta - Biuro Ochrony Środowiska ul. Podgórna 22 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
3	Urząd Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta - Biuro Administracji Budowlanej Podgórna 22 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
4	Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami Podgórna 22 Zielona Góra	Nie dotyczy
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Bohaterów Westerplatte 11 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
6	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. Zjednoczenia 110A Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
7	Telekomunikacja Polska Domena Hurt Techniczna Obsługa Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług we Wrocławiu ul. Pl. Pocztowy 1 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
8	TELEFONIA DIALOG S.A. Dekoracyjna 8 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag
9	UPC Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Wyszyńskiego 29 Zielona Góra	Uzgodniono bez uwag

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec  
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec

tel. (75) 772 23 21, fax. (75) 772 23 19

**Rejon Dystrybucji Gazu Zielona Góra**

ul. Zacisze 13 65-775 Zielona Góra

tel. (068) 323-04-79 (068) 329-85-28\*

fax.(068) 323-57-08 (068) 323-85-02

[www.dosd.pl](http://www.dosd.pl)

**URZĄD MIASTA**  
Zielona Góra

Wasz znak:

133, 12, ZUD

Zielona Góra

11, 05, 2012r.

Nasz znak:

Dot.: Opinia do tematu:

sieć energetyczna un  
Ziel Góra Niepodległości 3

1. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1);
2. Zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) i (3) lub zarządzeniem (4);
3. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego;
4. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Rejon Dystr. Gazu Ziel. Góra z wyprzedzeniem 14 dni;
5. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT;
6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych ustalić rzeczywiste rzędne posadowienia gazociągów. W przypadku odkrycia przewodu gazowego w trakcie prowadzonych prac ziemnych należy zabezpieczyć wypłycone odcinki zgodnie z obowiązującymi przepisami lub je przebudować. Sposób zabezpieczenia ustalić z Kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra;
7. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń gazowych, Inwestor wystąpi do Zakładu Gazowniczego o wydanie warunków technicznych na przebudowę tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinię w Zakładzie Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na własny koszt;
8. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Góra;
9. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadań, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogą być obciążeni dodatkowymi kosztami z tytułu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowań dla odbiorców, z tytułu przerw w dostawie gazu, a także kosztami naprawy urządzeń pomiarowych, jeżeli ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia.

Uwagi dodatkowe:

obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- (3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 11.09.2001 r. nr 97, poz. 1055]
- (4) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 roku [M. P. nr 59, poz. 567] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;

Specjalista Techniczny  
/ podpis konsultanta /  
Ryszard Stępiński

