



Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego
w Zielonej Górze
ul. Aleja Niepodległości 3/5
65-048 Zielona Góra,
zwany dalej Zamawiającym

Zielona Góra, dnia 7.03.2019 r.

Znak sprawy: 1/DA/ZP/P/2019

P.T. WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12, 201/4 obręb 18 przy ul. Aleja Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze w ramach zadania „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”

Do dnia 7 marca 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania i wnioski. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie / wniosek nr 109

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów technicznych szyb związanych z: "szkło z regulowaną przeziernością: szkło laminowane, w którym umieszczono folię zawierającą ciekłe kryształy (LC), grubość 11mm; wyposażone w kable ekranowane o przekroju zewn. 2,8mm² – zużycie prądu 24VA/m²" na spełniające normy termiczne i ppoż. (bez instalacji elektrycznych i folii ciekłych kryształów)?

Odpowiedź:

Nie.


Dyrektor
Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
z up. *Robert Czechowski*

.....
Kierownik Zamawiającego